

**8/2024**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce:

Obchodní firma: LUNA PLAST, a.s.
Sídlo: Hořín 93, 276 01 Mělník
IČ: 255 46 945, zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 6016

Výrobek:

Potrubí – RC-H PAS1075

RC-H PAS1075 pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě, tlakové a podtlakové kanalizace

Materiál: BorSafe HE3494-LS-H, Hostalen CRP 100 Resist CR W blue, Eltex TUB 124 N 6000

Tlakové potrubí RC-H PAS1075 je vhodné pro použití na rozvody podzemních požárních vodovodů za dodržení všech platných souvisejících norem pro pokládku i s využitím elektrotvarovek s certifikátem FM Global. Určené pro pokládku bez pískového lože, bezvýkopové technologie a výkopové technologie bez obsypu, tř. těžitelnosti hornin – všechny třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133.

Varianty: d 50 mm - d 125 mm, PN10
d 32 mm - d 75 mm, PN 16

Seznam použitých předpisů:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Použitý způsob posouzení shody:

postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

Obchodní firma: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
IČ: 479 10 381 zapsáno u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 1002
Číslo autoriz. osoby: AO 224
Certifikát č.: 05 0364 V/AO/i ze dne 21. 6. 2021
Závěrečný protokol č. j.: 793501927/2021 ze dne 21. 6. 2021
Hodnocení výluhových testů provedl dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, protokol o požadavcích na výrobky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou č. 64378/2021 ze dne 8. 12. 2021.

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (případně výrobcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mělníku dne 3. 1. 2024

Jméno odpovědné osoby:
Petr Novotný – výkonný ředitel společnosti

Podpis odpovědné osoby:

